



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управления МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68, тел. 8 (351) 239-72-04.
74.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления
надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-75-11.
ondchel@74.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1192/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению "Детский сад № 450 г. Челябинска"**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору О कोरोковым Андреем Валерьевичем № 1192 от «07» октября 2021года в период с «20» октября 2021 г. по «25» октября 2021 г.

Старшим инспектором Шевченко Р.С. лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий
МБДОУ «ДС №450 г. Челябинска» Гараева Г.Р.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Кабель пожарной сигнализации выполнен горючим.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности	01.10.2022	Заключен договор на проектные и сетевые работы №514 от 22.11.21
2.	Звуковые сигналы речевого оповещения обеспечивают уровень шума менее 75дБА.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.10.2022	Заключен договор на проектные и сетевые работы №514 от 22.11.21
3.	Кабель пожарной сигнализации проложен в одном кабельном канале с кабелем 220 в.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.14 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности.;	01.10.2022	22.11.2021 Акт №621-1 Фрагмент комплекта

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 4771335083109427968405326649206930468348526488

Владелец Гараева Лариса Рауфатовна

Действителен с 03.02.2025 по 03.02.2026